

ＬＰガスをご利用のお客様へ

１．地震が起きたときの初期動作について

まだ余震等が起きる可能性があります。地震が起きたときは、以下のことにご注意ください。

- （１）揺れがおさまってから、全てのガス器具の火を消して元栓も閉めましょう。
- （２）揺れが大きいときは、おさまった後で屋外のＬＰガス容器バルブも閉めてください。
- （３）ガス臭いときや、ガス警報器が鳴っているときは、まず窓や戸を大きく開けて換気をしましょう。このとき、換気扇や照明などの電気製品のスイッチに触らないでください。
火花で漏れたガスに引火することがあります。
- （４）ＬＰガス容器が倒れたりしていないか、鎖でしっかりと固定されているか確かめてください。

２．ガス（マイコン）メータの復帰方法について

- （１）ＬＰガスをご使用中に、大きな地震（震度５相当）が起こると、ガスメータが感知してガスを止める機能があります。
- （２）ガスが止まった時は、ご自身で復帰操作ができ、異常がなければガスが使えるようになります。
- （３）復帰方法は下記のとおりです。

なお、正常に復帰しない場合や、ご不明な点がある場合は、お取引きのＬＰガス販売店にご連絡ください。

マイコンメーター復帰方法は、以下のホームページをご参照お願いします。

～マイコンメーター復帰方法～

※ホームページリンク先

マイコンメーター復帰方法

<https://www.jgia.gr.jp/hayawakari/>

緊急時用ＬＰガスメーター復帰方法

<https://www.youtube.com/watch?v=R90AuZC6fNw&t=4s>

ガス使用を再開するときの安全確認／

ガスメーター（マイコンメーター）の復帰方法

<http://www.lpg.or.jp/disaster/disaster03.html>